



### Mittelhaube

Typ: MGG-1S-Z L / T

Abmessungen: L x T x H mm

Abluftmenge=2700m³/h (max.)

Zuluftmenge=1800m³/h (max.)

Serien-Nr. ....

### Zubehör:

- \_\_\_ Stk. Aerosolabscheider AE 45/40 aus CNS
- \_\_\_ Stk. flammdurchschlagsicher gem. DIN 18869-5
- \_\_\_ Stk. Blindblech BB 45/40 aus CNS
- \_\_\_ Stk. Einbauhaubenbeleuchtung HBL \_\_ Watt
- \_\_\_ Stk. Ein-/Ausschalter für Haubenbeleuchtung
- \_\_\_ Stk. Fettablasshahn, Gegenrippel u. Dichtungen
- \_\_\_ Stk. AS-DE \_\_/\_\_/ - Abluftstutzen mit Drosselement (-Schieber)
- Abmessungen: \_\_ x \_\_ x 50 mm, Anschlussprofil SB20
- \_\_\_ Stk. ZS-DE \_\_/\_\_/ - Zuluftstutzen mit Drosselement (-Schieber)
- Abmessungen: \_\_ x \_\_ x 50mm, Anschlussprofil SB20
- \_\_\_ Stk. HV \_\_ - Haubenverblendaufsatz, \_\_-seitig
- verschraubt / mit Montageklammern
- Abmessungen: \_\_ x \_\_ x \_\_ mm
- \_\_\_ Stk. SG - Gewindestange M8 (1000mm lang)
- mit/ohne Spannschloss
- \_\_\_ Stk. Haubenteilung HT-Q

Schaltung der Haubenbeleuchtung über bauseitiges Raumlicht

|  |              |            |   |
|--|--------------|------------|---|
| b  | .            | .          | .   |
| a  | .            | .          | .   |
| Index  | Beschreibung | Datum      | gez.  |
| Projekt  |              | Maßstab    | <b>SYSTAIR</b><br><br>Lufttechnische Systeme GmbH & Co KG<br>Maybachstrasse 3/1 - Industriegebiet<br>D - 71735 Eberdingen-Hochdorf<br>Tel. (+49) 07042 / 37408-0 Fax 37408-88<br>www.systair.de - info@systair.de |
| MGG-1S-Z<br><br>Mittelhaube<br><br>MGG-1S-Z 300/120  |              | 1: 25      |   |
|  |              | geplant    |   |
|  |              | gezeichnet |   |
| Zeichnungs-Nr. MGG-1S-Z_300-120_Detail   |              |            |   |
| Schutzvermerk nach DIN 34: Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden. Sie ist auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. |              |            |   |