



## Wandhaube

### Typ: WSS-1S L / T

Abmessungen: L x T x H mm

Abluftmenge=900m³/h (max.)

Serien-Nr. ....

### Zubehör:

- \_\_\_ Stk. Aerosolabscheider AE 45/40 aus CNS  
flammdurchschlagsicher gem. DIN 18869-5
- \_\_\_ Stk. Blindblech BB 45/40 aus CNS
- \_\_\_ Stk. Einbauhaubenbeleuchtung HBL \_\_\_ Watt
- \_\_\_ Stk. Ein-/Ausschalter für Haubenbeleuchtung
- \_\_\_ Stk. Fettablasshahn, Gegennippel u. Dichtungen
- \_\_\_ Stk. AS-DE \_\_\_/\_\_\_ - Abluftstutzen mit Drosselement (-Schieber)  
Abmessungen: \_\_\_ x \_\_\_ x 50 mm, Anschlussprofil SB20
- \_\_\_ Stk. HV \_\_\_ - Haubenverblendaufsatz, \_\_\_seitig  
verschraubt / mit Montageklammern  
Abmessungen: \_\_\_ x \_\_\_ x \_\_\_ mm
- \_\_\_ Stk. SG - Gewindestange M8 (1000mm lang)  
mit/ohne Spannschloss
- \_\_\_ Stk. Haubenteilung HT-Q

Schaltung der Haubenbeleuchtung über bauseitiges Raumlicht

|  |              |            |   |
|--|--------------|------------|---|
| b  | .            | .          | .   |
| a  | .            | .          | .   |
| Index  | Beschreibung | Datum      | gez.  |
| Projekt  |              | Maßstab    | <b>SYSTAIR</b><br>Lufttechnische Systeme GmbH & Co KG<br>Maybachstrasse 3/1 - Industriegebiet<br>D - 71735 Eberdingen-Hochdorf<br>Tel. (+49) 07042 / 37408-0 Fax 37408-88<br>www.systair.de - info@systair.de |
| <b>WSS-1S</b><br>Wandhaube<br>WSS-1S 100/120   |              | 1: 25      |   |
|  |              | geplant    |   |
| Zeichnungs-Nr. WSS-1S_100-120_Detail   |              | gezeichnet |   |
| Schutzvermerk nach DIN 34: Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden. Sie ist auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. |              |            |   |