



## Wandhaube

### Typ: WGG-1S L / T

Abmessungen: L x T x H mm

Abluftmenge=2700m³/h (max.)

Serien-Nr. ....

### Zubehör:

- \_\_\_ Stk. Aerosolabscheider AE 45/40 aus CNS  
flammdurchschlagsicher gem. DIN 18869-5
- \_\_\_ Stk. Blindblech BB 45/40 aus CNS
- \_\_\_ Stk. Einbauhaubenbeleuchtung HBL \_\_\_ Watt
- \_\_\_ Stk. Ein-/Ausschalter für Haubenbeleuchtung
- \_\_\_ Stk. Fettablasshahn, Gegenrippel u. Dichtungen
- \_\_\_ Stk. AS-DE \_\_\_/\_\_\_ - Abluftstutzen mit Drosselement (-Schieber)  
Abmessungen: \_\_\_ x \_\_\_ x 50 mm, Anschlussprofil SB20
- \_\_\_ Stk. HV \_\_\_ - Haubenverblendaufsatz, \_\_\_seitig  
verschraubt / mit Montageklammern  
Abmessungen: \_\_\_ x \_\_\_ x \_\_\_ mm
- \_\_\_ Stk. SG - Gewindestange M8 (1000mm lang)  
mit/ohne Spannschloss
- \_\_\_ Stk. Haubenteilung HT-Q

Schaltung der Haubenbeleuchtung über bauseitiges Raumlicht

b	.		
a			
Index	Beschreibung	Datum	gez.
Projekt	<div><div><div><b>WGG-1S</b> Wandhaube WGG-1S 300/120</div><div><div>1: 25</div><div>geplant</div><div>gezeichnet</div></div><div><b>SYSTAIR</b> Lufttechnische Systeme GmbH &amp; Co KG Maybachstrasse 3/1 - Industriegebiet D - 71735 Eberdingen-Hochdorf Tel. (+49) 07042 / 37408-0 Fax 37408-88 www.systair.de - info@systair.de</div></div></div>		
Zeichnungs-Nr.	WGG-1S_300-120_Detail		
Schutzvermerk nach DIN 34. Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden. Sie ist auf Verlangen jederzeit zurückzugeben.			