



# Wandhaube Typ: WGG-1S-Z L / T

Abmessungen: L x T x H mm  
Abluftmenge=900m³/h (max.)  
Zuluftmenge=580m³/h (max.)  
Serien-Nr. ....

## Zubehör:

- ☐ Stk. Aerosolabscheider AE 45/40 aus CNS  
flammdurchschlagsicher gem. DIN 18869-5
- ☐ Stk. Blindblech BB 45/40 aus CNS
- ☐ Stk. Einbauhaubenbeleuchtung HBL \_\_ Watt
- ☐ Stk. Ein-/Ausschalter für Haubenbeleuchtung
- ☐ Stk. Fettablasshahn, Gegenröppel u. Dichtungen
- ☐ Stk. AS-DE \_\_/\_\_ - Abluftstutzen mit Drosselement (-Schieber)  
Abmessungen: \_\_ x \_\_ x 50 mm, Anschlussprofil SB20
- ☐ Stk. ZS-DE \_\_/\_\_ - Zuluftstutzen mit Drosselement (-Schieber)  
Abmessungen: \_\_ x \_\_ x 50mm, Anschlussprofil SB20
- ☐ Stk. HV \_\_ - Haubenverblendaufsatz, \_\_seitig  
verschraubt / mit Montageklammern  
Abmessungen: \_\_ x \_\_ x \_\_ mm
- ☐ Stk. SG - Gewindestange M8 (1000mm lang)  
mit/ohne Spannschloss
- ☐ Stk. Haubenteilung HT-Q

Schaltung der Haubenbeleuchtung über bauseitiges Raumlicht

b	.	.	.
a	.	.	.
Index	Beschreibung	Datum	gez.
Projekt		Maßstab	
WGG-1S-Z		1: 25	<b>SYSTAIR</b> Lufttechnische Systeme GmbH & Co KG Maybachstrasse 3/1 - Industriegebiet D - 71735 Eberdingen-Hochdorf Tel. (+49) 07042 / 37408-0 Fax 37408-88 www.systair.de - info@systair.de
Wandhaube		geplant	
WGG-1S-Z 100/120		gezeichnet	
Zeichnungs-Nr. WGG-1S-Z_100-120_Detail			
Schutzvermerk nach DIN 34. Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden. Sie ist auf Verlangen jederzeit zurückzugeben.			