



#### Induktionshaube

Typ: WGG-1S-I L / T

Abmessungen: L x T x H mm

Abluftmenge=5060m³/h (max.)

Zuluftmenge=2530m³/h (max.)

Serien-Nr. ....

#### Zubehör:

- \_\_\_ Stk. Aerosolabscheider AE 45/40 aus CNS  
flammdurchschlagsicher gem. DIN 18869-5
- \_\_\_ Stk. Blindblech BB 45/40 aus CNS
- \_\_\_ Stk. Einbauhaubenbeleuchtung HBL \_\_\_ Watt
- \_\_\_ Stk. Ein-/Ausschalter für Haubenbeleuchtung
- \_\_\_ Stk. Fettabschaltahne, Gegennippel u. Dichtungen
- \_\_\_ Stk. AS-DE \_\_\_ - Abluftstutzen mit Drosselelement (-Schieber)  
Abmessungen: \_\_\_ x \_\_\_ x 50 mm, Anschlussprofil SB20
- \_\_\_ Stk. ZS-DKB \_\_\_ - Zuluftstutzen mit Drosseklappe und Bowdenzug  
Abmessungen: \_\_\_ x \_\_\_ x 125 mm, Anschlussprofil SB20
- \_\_\_ Stk. HV \_\_\_ - Haubenverblendaufsatz, \_\_\_-seitig  
verschraubt / mit Montageklammern  
Abmessungen: \_\_\_ x \_\_\_ x \_\_\_ mm
- \_\_\_ Stk. SG - Gewindestange M8 (1000mm lang)  
mit/ohne Spannschloss
- \_\_\_ Stk. Haubenteilung HT-Q

Schaltung der Haubenbeleuchtung über bauseitiges Raumlicht

b	.	.	.
a			
Index	Beschreibung	Datum	gzt.
Projekt		Maßstab	
WGG-1S-I		1: 25	
Induktionshaube		geplant	
WGG-1S-I 600/130		gezeichnet	
Zeichnungs-Nr.		WGG-1S-I_600-130_Detail	
Schutzvermerk nach DIN 34: Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden. Sie ist auf Verlangen jederzeit zurückzugeben.			
		SYSTAIR	
		Lufttechnische Systeme GmbH & Co KG Maybachstrasse 3/1 - Industriegebiet D - 71735 Eberdingen-Hochdorf Tel. (+49) 07042 / 37408-0 Fax 37408-88 www.systair.de - info@systair.de	