



Wandhaube
Typ: WGG-1S-ZJ L / T

Abmessungen: L x T x H mm
 Abluftmenge=2760m³/h (max.)
 Zuluftmenge=1200m³/h (max.)
 Serien-Nr.

Zubehör:

- __ Stk. Aerosolabscheider SWF-D 45/40 aus CNS
 flammdurchschlagsicher gem. DIN 18869-5
- __ Stk. Blindblech BB 45/40 aus CNS
- __ Stk. Einbauhaubenbeleuchtung HBL __ Watt
- __ Stk. Ein-/Ausschalter für Haubenbeleuchtung
- __ Stk. Fettablasshahn, Gegenrippel u. Dichtungen
- __ Stk. AS-DE __/__ - Abluftstutzen mit Drosselement (-Schieber)
 Abmessungen: __ x __ x 50 mm, Anschlussprofil SB20
- __ Stk. ZS-DE __/__ - Zuluftstutzen mit Drosselement (-Schieber)
 Abmessungen: __ x __ x 50mm, Anschlussprofil SB20
- __ Stk. HV__ - Haubenverblendaufsatz, __seitig
 verschraubt / mit Montageklammern
 Abmessungen: __ x __ x __ mm
- __ Stk. SG - Gewindestange M8 (1000mm lang)
 mit/ohne Spanschluss
- __ Stk. Haubenteilung HT-Q

Schaltung der Haubenbeleuchtung über bauseitiges Raumlicht

| | |
|---|------------------------|
| b | |
| a | |
| Index | Beschreibung |
| Datum | gez. |
| WGG-1S-ZJ Wandhaube WGG-1S-ZJ 300/120 | Maßstab 1:25 |
| geplant | |
| gezeichnet | |
| Zeichnungs-Nr. WGG-1S-ZJ_300-120_Detail | |
| Lufttechnische Systeme GmbH & Co KG Maybachstrasse 3/1 - Industriegebiet D - 71735 Eberdingen-Hochdorf Tel. (+49) 07042 / 37408-0 Fax 37408-88 www.systair.de - info@systair.de | |

Schutzvermerk nach DIN 34. Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden. Sie ist auf Verlangen jederzeit zurückzugeben.