



Mittelhaube

Typ: MGG-1S-ZJ L / T

Abmessungen: L x T x H mm

Abluftmenge=5060m³/h (max.)

Zuluftmenge=2000m³/h (max.)

Serien-Nr.

Zubehör:

- ___ Stk. Aerosolabscheider AE 45/40 aus CNS
- ___ Stk. flammdurchschlagsicher gem. DIN 18869-5
- ___ Stk. Blindblech BB 45/40 aus CNS
- ___ Stk. Einbauhaubenbeleuchtung HBL ___ Watt
- ___ Stk. Ein-/Ausschalter für Haubenbeleuchtung
- ___ Stk. Fettablasshahn, Gegennippel u. Dichtungen
- ___ Stk. AS-DE ___/___ - Abluftstutzen mit Drosselement (-Schieber)
- ___ Stk. ZS-DE ___/___ - Zuluftstutzen mit Drosselement (-Schieber)
- ___ Stk. HV ___ - Haubenverblendaufsatz, ___seitig
- ___ Stk. verschraubt / mit Montageklammern
- ___ Stk. SG - Gewindestange M8 (1000mm lang)
- ___ Stk. mit/ohne Spannschloss
- ___ Stk. Haubenteilung HT-Q

Schaltung der Haubenbeleuchtung über bauseitiges Raumlicht

b	.			
a				
Index		Beschreibung	Datum	gez.
Projekt		<div><div><div>MGG-1S-ZJ</div><div>Mittelhaube</div><div>MGG-1S-ZJ 500/120</div></div><div><div>Maßstab</div><div>1: 25</div><div>geplant</div><div>gezeichnet</div></div><div><div>SYSTAIR</div><div>Lufttechnische Systeme GmbH & Co KG</div><div>Maybachstrasse 3/1 - Industriegebiet</div><div>D - 71735 Eberdingen-Hochdorf</div><div>Tel. (+49) 07042 / 37408-0 Fax 37408-88</div><div>www.systair.de - info@systair.de</div></div></div>		
Zeichnungs-Nr.		MGG-1S-ZJ_500-120_Detail		
Schutzvermerk nach DIN 34. Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden. Sie ist auf Verlangen jederzeit zurückzugeben.				

SYSTAIR
Lufttechnische Systeme GmbH & Co KG
Maybachstrasse 3/1 - Industriegebiet
D - 71735 Eberdingen-Hochdorf
Tel. (+49) 07042 / 37408-0 Fax 37408-88
www.systair.de - info@systair.de