



Mittelhaube Typ: MGG-1S-ZJ L / T

Abmessungen: L x T x H mm
Abluftmenge=920m³/h (max.)
Zuluftmenge=460m³/h (max.)
Serien-Nr.

Zubehör:

- ___ Stk. Aerosolabscheider AE 45/40 aus CNS
flammdurchschlagsicher gem. DIN 18869-5
- ___ Stk. Blindblech BB 45/40 aus CNS
- ___ Stk. Einbauhaubenbeleuchtung HBL ___ Watt
- ___ Stk. Ein-/Ausschalter für Haubenbeleuchtung
- ___ Stk. Fettablasshahn, Gegennippel u. Dichtungen
- ___ Stk. AS-DE ___/___ - Abluftstutzen mit Drosselement (-Schieber)
Abmessungen: ___ x ___ x 50 mm, Anschlussprofil SB20
- ___ Stk. ZS-DE ___/___ - Zuluftstutzen mit Drosselement (-Schieber)
Abmessungen: ___ x ___ x 50mm, Anschlussprofil SB20
- ___ Stk. HV___ - Haubenverblendaufsatz, ___seitig
verschraubt / mit Montageklammern
Abmessungen: ___ x ___ x ___ mm
- ___ Stk. SG - Gewindestange M8 (1000mm lang)
mit/ohne Spannschloss
- ___ Stk. Haubenteilung HT-Q

Schaltung der Haubenbeleuchtung über bauseitiges Raumlicht

| | | | |
|--|--------------|------------|---|
| b | . | | |
| a | | | |
| Index | Beschreibung | Datum | gez. |
| Projekt | | Maßstab | SYSTAIR Lufttechnische Systeme GmbH & Co KG Maybachstrasse 3/1 - Industriegebiet D - 71735 Eberdingen-Hochdorf Tel. (+49) 07042 / 37408-0 Fax 37408-88 www.systair.de - info@systair.de |
| MGG-1S-ZJ Mittelhaube MGG-1S-ZJ 100/120 | | 1:25 | |
| | | geplant | |
| | | gezeichnet | |
| Zeichnungs-Nr. <i>MGG-1S-ZJ_100-120_Detail</i> | | | |
| Schutzvermerk nach DIN 34. Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden. Sie ist auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. | | | |