

Mittelhaube

Typ: MGG-2V-ZJ L / T

Abmessungen: L x T x H mm

Abluftmenge=5520m³/h (max.)



Zuluftmenge=2400m³/h (max.)

Serien-Nr.

Zubehör:

- ___ Stk. Aerosolabscheider AE 45/40 aus CNS
- ___ Stk. flammdurchschlagsicher gem. DIN 18869-5
- ___ Stk. Blindblech BB 45/40 aus CNS
- ___ Stk. Einbauhaubenbeleuchtung HBL ___ Watt
- ___ Stk. Ein-/Ausschalter für Haubenbeleuchtung
- ___ Stk. Fettablasshahn, Gegennippel u. Dichtungen
- ___ Stk. AS-DE ___/___ - Abluftstutzen mit Drosselement (-Schieber)
- ___ Stk. Abmessungen: ___ x ___ x 50 mm, Anschlussprofil SB20
- ___ Stk. ZS-DE ___/___ - Zuluftstutzen mit Drosselement (-Schieber)
- ___ Stk. Abmessungen: ___ x ___ x 50mm, Anschlussprofil SB20
- ___ Stk. HV___ - Haubenverblendaufsatz, ___seitig
- ___ Stk. verschraubt / mit Montageklammern
- ___ Stk. Abmessungen: ___ x ___ x ___ mm
- ___ Stk. SG - Gewindestange M8 (1000mm lang)
- ___ Stk. mit/ohne Spannschloss
- ___ Stk. Haubenteilung HT-Q

Schaltung der Haubenbeleuchtung über bauseitiges Raumlicht



b	.	.	.
a			
Index	Beschreibung	Datum	gez.
Projekt		Maßstab	SYSTAIR Lufttechnische Systeme GmbH & Co KG Maybachstrasse 3/1 - Industriegebiet D - 71735 Eberdingen-Hochdorf Tel. (+49) 07042 / 37408-0 Fax 37408-88 www.systair.de - info@systair.de
MGG-2V-ZJ Mittelhaube MGG-2V-ZJ 300/200		1: 25	
		geplant	
		gezeichnet	
Zeichnungs-Nr. MGG-2V-ZJ_300-200_Detail			
Schutzvermerk nach DIN 34: Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden. Sie ist auf Verlangen jederzeit zurückzugeben.			